

【新旧対照表の公表】実施方針等に関する意見・質問に対する回答の修正

(仮称)生駒北学校給食センター整備運営事業実施方針及び要求水準書(案)に関する質問に対する回答(2017年2月17日)に誤りがありましたので、以下のとおり新旧対照表を公表します。

実施方針への質問に対する回答

No.	資料名等	該当箇所								項目等	質問	新旧	回答
		頁	I	1	(1)	(1)	ア	(ア)	a				
27	実施方針	12	III	6	(2)					個別の参加資格要件	構成員及び協力企業として参加を希望していますが、設備企業に対する該当項目が見当たりません。構成員及び協力企業として参加は可能でしょうか。	旧	ご理解のとおりです。
											新	ご理解のとおり、構成員及び協力企業として参加可能です。	
28	実施方針	12	III	6	(2)					入札参加者の備えるべき参加資格要件	業務範囲の(オ)調理設備調達業務、(カ)調理備品調達業務、(キ)食器・食缶調達業務のみを構成員企業として受託する調理設備調達企業は、共通の参加資格要件以外に求められる個別の参加資格要件はないとの理解でよろしいでしょうか？	旧	回答No. 27をご参照ください。
											新	ご理解のとおり、共通の参加資格要件以外の個別の参加資格要件はないものとお考えください。	
32	実施方針	13	III	6	(2)	③				建設工事を行う者	設備等の専門工事企業が構成員又は協力企業となる場合でも建設工事を行う者として申請し、ア、イ及びウの要件をすべて満たす必要があるのでしょうか。あるいはその他企業といった形で、当該要件が無くとも参画可能でしょうか。	旧	回答No. 29をご参照ください。
											新	お示しのケースの場合、共通の参加資格要件を満たしていれば、構成員又は協力企業になることは可能であり、建設工事を行う者としての参加資格要件を満足する必要はありません。	

要求水準書(案)への質問に対する回答

No.	資料名等	該当箇所								項目等	質問	新旧	回答
		頁	I	1	(1)	(1)	ア	(ア)	a				
45	要求水準書(案)	13	II	5	(3)	④	イ	(イ)	a	給水・給湯設備	「飲料水及び80℃以上の熱湯が供給できる設備を適切に配置する。」の給湯設備は、貯湯タンクで80℃以上を確保すれば宜しいでしょうか。	旧	事業者の故意でない場合や、瑕疵について既知でない場合にも、事業者に帰責性がある場合が存在するとご理解ください。
											新	貯湯タンクではなく、供給時の温度とお考えください。	
99	要求水準書(案)	29	II	7						運営備品等調達業務	市側で調達する備品はなく、運営備品はすべて事業者側で調達するというのでしょうか。	旧	要求水準書で示す運営備品はすべて事業者側で調達するものとお考えください。その他の備品は市で調達します。なお、回答No. 73も併せてご参照ください。
											新	要求水準書で示す運営備品はすべて事業者側で調達するものとお考えください。その他の備品は市で調達します。	