

競争入札に関する質問回答書

業務名	水道メーターバーター購入(φ13mm～φ75mm、電子式φ50mm～電子式φ100mm)		
入札年月日	令和6年4月30日	回答年月日	令和6年4月22日
質疑年月日	令和6年4月18日	回答課名	総務課
No.	質問	回答	
1	年間の納品スケジュールを教えてください。	<p>年間の納品スケジュールは下記の通りです。ただし、あくまでも現在の予定であり変更する可能性があります。また、発注最低個数を保証するものではありません。</p> <p>【納入期限】 納入月の15日</p> <p>【個数】 φ13mm・・・令和6年9月:40個、10月:80個、11月:80個、令和7年2月:20個、3月:60個 φ25mm・・・令和6年11月:5個、令和7年2月:32個、3月:24個 φ40mm・・・令和6年9月:5個、12月:5個、令和7年3月:5個 φ50mm・・・令和6年9月:2個、10月:7個、11月:4個、令和7年3月:1個 φ75mm・・・令和6年12月:1個、令和7年3月:2個 電子式φ50mm・・・令和7年2月:1個、3月:1個 電子式φ75mm・・・令和7年2月:1個、3月:4個 電子式φ100mm・・・令和7年3月:2個</p>	
2	50mm～100mm(フランジ式)(電子式)のメーターを自社での取扱いがないため他社製購入品での納品でも可能ですか。	他社購入品の納品は可能です。	
3	補足管は標準でよろしいでしょうか。(φ50mm、電子式φ50mm、φ75mm、電子式φ75mm、電子式φ100mm)	補足管は標準補足管でかまいません。	