

(仮称) 生駒市北部スポーツセンター 消防設備一覧表

【屋内消火栓設備】

	ポンプ		電動機	
	メーカー名	型式等	メーカー名	型式等
体育館	エバラ製作所	80MS4M	エバラ製作所	TIKK
クラブハウス	エバラ製作所	80MS4M	エバラ製作所	TIKK
宿泊棟				
研修棟	エバラ製作所	80MS4M	エバラ製作所	TIKK

【自動火災報知設備（受信機）】

	メーカー名	型式等
体育館	ニッタン株式会社	1PM2nLA P型1級20回線 2008年製
クラブハウス	ニッタン株式会社	1PM2nLA P型1級20回線 2008年製
宿泊棟	ニッタン株式会社	1PK0-nL P型1級15回線 1996年製
研修棟	ニッタン株式会社	1PK0-nL P型1級15回線 1996年製

【非常警報器具】

	メーカー名	型式等
体育館	東亜特種電気(株)	FS-831L
クラブハウス	東亜特種電気(株)	FS-831L
宿泊棟	TOA(株)	FS-911 2006年製
研修棟	TOA(株)	FS-911 2006年製

【消防機関へ通報する火災報知設備】

	メーカー名	型式等
体育館	OMRON社	K5Z-F 1988年製
クラブハウス	OMRON社	K5Z-F 1988年製
宿泊棟	OMRON社	K5Z-F 1988年製
研修棟		

【防排煙設備（受信機）】

	メーカー名	型式等
体育館		
クラブハウス		
宿泊棟	ニッタン(株)	NSS32CP
研修棟	ニッタン(株)	NSS32CP

※ 各施設の自動火災報知設備、誘導灯及び誘導標識、防排煙設備については、別添のとおり

【体育館】

別記様式第 11

自動火災報知設備(その 5)

警 番 号 No.	戒 区 域 称	感 知 器															※ 地 区 音 響 装 置	※ 機	点 検 結 果				
		差 動 式			定温式			※			※			煙									
		※分布型		ス	ス	※	※		※		煙		煙		煙								
		空	熱	ポ	ポ	感	ア	ス	ポ	ト	イ	光	イ	光	光	光							
		管	電	導	式	式	式	式	線	式	積	積	積	積	式	式	積	積	式				
1	クラブハウス 1階東側																						
2	クラブハウス 1階西側																						
3	クラブハウス 2階																						
4	クラブハウス 階段室																						
5	クラブハウス 厨房階段室																						
6	クラブハウス 厨房配膳リフト																						
7	体育館 1階南側						6														1	1	○
8	体育館 1階西側						15														1	1	○
9	体育館 1階東側						10														1	1	○
10	体育館 天井玄関側西	4																					○
11	体育館 天井ステージ側西	5				2																	○
12	体育館 天井玄関側東	3																					○
13	体育館 天井ステージ側東	3																					○
14	付属体育館 1階					19					2										1	1	○
15	付属体育館 2階					22															2	1	○
16	付属体育館 階段室										1										1	1	○
17																							
18																							
19	生駒荘																						○
20	研修センター																						○
頁計						74					3										7	6	
備考																							

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとの個数を記入すること。
- 3 ※印のあるもので不良のものは、(その7)に機器ごとの点検結果を記入すること。
- 4 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
- 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

誘導灯設置一覧表

名称 三洋電機連合健康保険組合サンヨースポーツセンター 体育館

階 別	避難口			通路			階段通路			高輝度避難口			高輝度通路			標識板		客 席		
	A級	B級		C級	A級	B級		C級	40W	20W	10W	20A級	20B級	C級	20A級	20B級	C級		避難口	通路
	40w	32w	20w	10w	40w	32w	20w	10w												
1	1	2						5					1					1		
2		2						1										1		
計	1	4						6					1					2		
備 考																				

*表示面の縦寸法 A級(40cm以上) B級(20~40cm未満) C級(10~20cm未満)

【クラブハウス】

別記様式第 11

自動火災報知設備(その 5)

警 戒 区 域	番 号 No.	名 称	感 知 器										※ 地 区 音 響 装 置	※ 受 信 機	点 検 結 果			
			差 動 式			定 温 式			※ 煙 式									
			※ 分 布 型	ス	ス	※	※	※	※	※	※	※						
			空 熱 熱	ポ	ポ	ア	ス	ポ	ト	型	分 離 型	式						
管 式	式	式	線 型	ポ	積 積	積 積	積 積	積 積	積 積	積 積								
	1	クラブハウス 1階東側		10	4						1					2	1	○
	2	クラブハウス 1階西側		10	9						2					1		○
	3	クラブハウス 2階		33	14						4					1	1	○
	4	クラブハウス 階段室									1							○
	5	クラブハウス 厨房階段室									1							○
	6	クラブハウス 厨房配膳リフト									1							○
	7	体育館 1階南側																/
	8	体育館 1階西側																/
	9	体育館 1階東側																/
	10	体育館 天井玄関側西																/
	11	体育館 天井ステージ側西																/
	12	体育館 天井玄関側東																/
	13	体育館 天井ステージ側東																/
	14	付属体育館 1階																/
	15	付属体育館 2階																/
	16	付属体育館 階段室																/
	17																	
	18																	
	19	生駒荘																○
	20	研修センター																○
	頁 計			53	27						10					4	2	
備 考																		

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとの個数を記入すること。
 - 3 ※印のあるもので不良のものは、(その7)に機器ごとの点検結果を記入すること。
 - 4 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
 - 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

誘導灯設置一覧表

名称 三洋電機連合健康保険組合サンヨースポーツセンター クラブハウス

階 別	避難口			通路			階段通路			高輝度避難口			高輝度通路			標識板		客 席		
	A級	B級		C級	A級	B級		C級	40 W	20 W	10 W	20 A級	20 B級	C級	20 A級	20 B級	C級		避 難 口	通 路
	40 w	32 w	20 w	10 w	40 w	32 w	20 w	10 w												
1	1		3	1			1													
2			1				1	2					2							
計	1		4	1			2	2					2							
備 考																				

* 表示面の縦寸法 A級(40cm以上) B級(20~40cm未満) C級(10~20cm未満)

【宿泊棟】

警 戒 区 域	番 号 No	名 称	感 知 器												※ 地 区 音 響 装 置	※ 機 果									
			差 動 式			定 温 式			※ 煙								※ 分 離 型								
			※ 分 布 型	ス	ス	※	※ ア		※		※		※ 分 離 型												
			空 熱 熱	ポ	ポ	感	ス	ポ	ポ	ポ	ポ	ポ		ポ											
管 対 体	ト	ト	知 線	ポ	ポ	ポ	ポ	ポ	ポ	ポ	ポ														
式	式	式	型	型	型	型	型	型	型	型	型	型	型	型	型	型									
	1	生駒荘 1階				11	13										3						1	1	○
	2	生駒荘 2階				11	9										2						1	1	○
	3	生駒荘 階段															1								○
	4	研修所 Cr1階																							/
	5	研修所 Cr2階																							/
	6	研修所 Cr3階																							/
	7	研修所 Cr4階																							/
	8	研修所 Cr小屋裏																							/
	9	研修所 Crホール階段																							/
	10	研修所 Cr機械室階段																							/
	11																								/
	12																								/
	13																								/
	14	クラブハウス																							○
頁 計						22	22										6						2	2	

備考

- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 受信機の表示番号又は警戒区域ごとの個数を記入すること。
- ※印のあるもので不良のものは、(その7)に機器ごとの点検結果を記入すること。
- 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
- 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

誘導灯設置一覧表

名称 三洋電機連合健康保険組合サンヨースポーツセンター 生駒荘

階 別	避難口			通路			階段通路			高輝度避難口			高輝度通路			標識板		客 席		
	A級	B級		C級	A級	B級		C級	40W	20W	10W	20A級	20B級	C級	20A級	20B級	C級		避 難 口	通 路
	40w	32w	20w	10w	40w	32w	20w	10w												
1			1					2												
2						1							1				1			
計			1			1	2					1				1				
備 考																				

*表示面の縦寸法 A級(40cm以上) B級(20~40cm未満) C級(10~20cm未満)

防排煙設備

表 示 回 路 設 置 点

番号 No.	名 称	連動 手動 開閉 装置	自動起動装置					自動開鍵装置					音響 装置 位置	検査 結果
			感知器			防 火 扉	シ ヤ ッ タ	ダ ン パ	垂 壁	非 常 鍵	そ の 他			
			熱 感 知 器	煙 感 知 器	光 電 式									
			イ オ ン 式	光 電 式										
1	1階 通路				1				2				○	
合 計					1				2					
備考														

【研修棟】

警 戒 区 域	称	感 動 式		定温式		知 器								※ 地 区 音 響 装 置	※ 発 信 機	点 検 結 果				
		※分布型	ス	ス	※	※ 煙 式				器 式										
		空熱	ポ	ポ	感	ア		ポ		ト		型					分 離 型			
		気 電 半 導 体 式	ポ ッ ト 型	ポ ッ ト 型	知 線 型	ア	ス	ポ	ツ	ト	イ	光	光				光	光	電	電
1	生駒荘 1階																			/
2	生駒荘 2階																			/
3	生駒荘 階段																			/
4	研修所 Cr1階				16						3							1	1	C
5	研修所 Cr2階				18	2					1							1	1	C
6	研修所 Cr3階										1							1	1	C
7	研修所 Cr4階										1							1	1	C
8	研修所 Cr小屋裏				3															C
9	研修所 Crホール階段										1									C
10	研修所 Cr機械室階段										2									C
11																				/
12																				/
13																				/
14	クラブハウス																			C
頁計					21	18					9							4	4	
備考																				

- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとの個数を記入すること。
- 3 ※印のあるもので不良のものは、(その7)に機器ごとの点検結果を記入すること。
- 4 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
- 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

誘導灯設置一覧表

名称 三洋電機労働組合 サンカルチャー

階 別	避難口			通路			階段通路			高輝度避難口			高輝度通路			標識板		客 席		
	A級	B級		C級	A級	B級		C級	40 W	20 W	10 W	20 A級	20 B級	C級	20 A級	20 B級	C級		避 難 口	通 路
	40 w	32 w	20 w	10 w	40 w	32 w	20 w	10 w												
1	2							1	1					1						
2	2													1						
計	4							1	1					2						
備 考																				

* 表示面の縦寸法 A級(40cm以上) B級(20~40cm未満) C級(10~20cm未満)

防排煙設備

表 示 回 路 設 置		點 數											
番 号 No.	名 称	連 動 開 閉 装 置	自 動 起 動 装 置			自 動 開 鍵 装 置					音 響 装 置	検 査 結 果	
			感 知 器			防 火 扉	シ ャ ッ タ	ダ ン パ	垂 壁	非 常 鍵			そ の 他
			熱 感 知 器	煙 感 知 器									
				イ オ ン 式	光 電 式								
1	1階 ホール	1			1				10			○	
合 計					1				10				
備 考													