

令和6年12月23日

報道関係者各位

生駒市

生駒市介護老人保健施設やすらぎの杜優楽でのレジオネラ菌の検出について（最終報）

令和6年12月11日にお知らせした標記の件について、下記のとおりお知らせします。

記

1 報告事項

令和6年12月9日に検出された生駒市介護老人保健施設やすらぎの杜優楽でのレジオネラ菌については、奈良県の指導のもと清掃等の対応を行った後、水質検査をしたところ、「12月21日(土)に水質検査結果が判明し、レジオネラ菌は検出されなかったため、12月23日(月)にその旨を奈良県に報告し、同日からの浴槽の使用許可を得た」ため、中止していた浴槽の使用を12月23日(月)から再開しました。

なお、現時点においても健康被害の発生は確認されていません。

2 経緯

- ・11月28日(木)…指定管理者から委託を受けた業者が浴槽の水質検査を実施
- ・12月9日(月)…水質検査の結果を受理しレジオネラ菌が検出されていたため、直ちに奈良県に報告するとともに、該当設備の使用を中止
- ・12月10日(火)…生駒市福祉政策課立ち合いのもと、奈良県による指導を実施
- ・12月12日(木)…循環配管の清掃
- ・12月13日(金)…水質検査を委託
- ・12月21日(土)…水質検査結果判明 レジオネラ菌は検出されず
- ・12月23日(月)…県への報告。中止していた浴槽の使用を再開

3 今後の対応

この度は、利用者の皆様にご迷惑とご不便をおかけしたことをお詫びいたします。今回の事案を踏まえて、奈良県からの指導のもと、塩素の濃度管理の徹底等を行い、再発防止に努めます。

【問い合わせ】生駒市福祉部福祉政策課
電話 0743-74-1111（内線 7200）課長 上野