

7月10日 19 時 00 分

報道関係者各位

生 駒 市

北原川の河川の泡立ちについて

7月10日(木)午後1時40分頃、谷田町付近の北原川の水が泡立つ事象が発生しました。

これまでの対応及び今後の見通しについて、下記のとおりお知らせします。

記

1 事実経過

- 午後2:00頃 生駒市に「北原川の河川水が泡立っている」と通報があり、市環境保全課職員が現場に到着。北原川が広範囲で泡立っていることを確認する。また、魚のへい死がないことを確認する。
- 午後2:15頃 生駒警察署署員と合流
- 午後2:35頃 奈良県景観・環境総合センターに電話連絡する。
市職員は、発生源確認のため上流に向かって調査を開始する。
- 午後3:40頃 発生源と思われる現場を確認。下流農家区へ取水を一時控えるよう連絡
奈良県景観・環境総合センター職員、生駒市消防と合流
- 午後4:00頃 原因者立会のもと、関係機関で事情聴取を実施(奈良県・生駒市)

2 発生源付近の住所 生駒市北新町 12付近(アントレイこま2)

3 原因 当該施設の設備の破損により泡消火剤が流出したもの (内容物質の詳細については調査中)

4 今後の対応と見解

原因者に更なる流出の予防と水質調査(7 月 10 日採水)の実施を指示しています。水質に異常がないことが判明し次第、農業用水等への利用制限を解除する予定です。

問合せ 生駒市環境保全課 河島
(電話 0743-74-1111、内線 2350)