

7月11日11時45分

報道関係者各位

生駒市

北原川の河川の泡立ちについて(最終報)

7月10日(木)午後1時40分頃、谷田町付近の北原川の水が泡立つ事象が発生しました。河水を分析した結果が出ましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1 原因

アントレいこま2(生駒市北新町12)消防設備の破損により泡消火剤が流出したものの。

2 検査箇所

北原川及び竜田川の市内3ヶ所で採水を実施し、検査を行いました。

3 検査項目等

7月11日(木)午前に河川巡視を行い、泡立ちがないことを確認するとともに、以下の項目についてパックテスト(簡易テスト)等を行い、いずれも異常値はありませんでした。

〔遊離シアン、溶存酸素、硫化物(硫化水素)、COD、残留塩素(遊離)、六価クロム、アンモニウム(排水)、鉄、pH〕

4 市の対応

現在の水質について異常は確認されませんでしたので、農業用水への利用の注意喚起を解除しました。

問合せ 生駒市環境保全課 河島
(電話 0743-74-1111、内線 2350)