

生駒南小学校・生駒南中学校移動式エアコンの購入仕様書

1. 件名

生駒南小学校・生駒南中学校移動式エアコンの購入

2. 仕様、数量等 (参考製品)

項目	規格等
相当馬力	3馬力
製造元	信越空調株式会社
型式	MAC804C
数量	8台
外形寸法	1337mm×1200mm×740mm (+45吹出口)
電源	単相 200V 50/60Hz (ELB30A) 3.5SQ-3C 機外2m切放し (コンセントプラグなし)
冷房能力	7.1kW (1.3kW~8.0kW)
暖房能力	8.0kW (1.2kW~9.6kW)
重量	180 kg
消費電力	2.32kW (最大 2.71kW)
消費効率	APF4.9
運転電流	12A (最大 19A)
圧縮機出力	1.8kW
運転音	68dB (街頭と同等程度)
冷媒	R32 (封入量 1.7 kg)

3. 納入期限

令和8年1月30日 (金)

4. 納入場所・納品台数

- ① 生駒南小学校 (萩原町335番地) • 4台
- ② 生駒南中学校 (萩原町90番地) • 4台

5. 留意事項

- ① 製品の安全性及び品質保証については、社会通念上認められている機関等による適合基準等を満たした製品とすること。
- ② メーカー等の保証期間を明示し、その期日内において不具合があるときは、誠意をもって対応すること。
- ③ 配送料等を含んだ一切の費用を含めて入札すること。

- ④ 同等製品で入札したい場合は、事前に移動式エアコンの最新カタログを教育総務課へ提出し、同等であることを説明し了承を得ること。
- ⑤ 本製品の電源コード切放しのため、必要なプラグを用意し接続すること。
- ⑥ この仕様書に記載のない事項に関しては、生駒市教育委員会事務局教育部教育総務課と直接協議すること。