

# 仕 様 書

(小学校・中学校及び教育支援施設消防用設備点検業務委託)

## (目的)

この業務は、小学校・中学校及び教育支援施設に設置している消防用設備等について消防法（昭和23年法律第186号）第17条の3の3の規定による点検を行い、併せて当該消防用設備等について必要な処置を行うものである。

## (業務名)

小学校・中学校及び教育支援施設消防用設備点検業務委託

## (業務場所)

- ・別紙業務場所一覧表

## (消防用設備内容)

- ・別紙消防用設備一覧表

## (履行期限)

- ・令和9年2月13日

## (業務内容)

- ・総合点検を1回、機器点検を2回実施すること
- ・屋内消火栓ホースが、製造後10年を経過したもの及び前回の耐圧性能試験から3年を経過したものについては、耐圧性能試験を実施すること
- ・点検を行った証として、点検済票（ラベル）を消防用設備等の定められた位置に貼ること

## (点検時期)

- ・夏休み期間に総合点検及び機器点検を、冬休み期間に機器点検を実施すること
- ・屋内消火栓ホースの耐圧性能試験は、夏休み期間に実施すること

※生駒南中学校は、令和9年1月から解体工事を行う予定のため、予定通り解体が行われた場合は、冬休みに実施予定の機器点検は行わないものとし、その場合契約金額を減額するものとする。

※今回対象となる屋内消火栓ホースは124本

(別紙令和8年度：消防用ホース（耐圧性能試験） 小学校・中学校)

(業務の点検者)

- ・有資格者（消防設備士又は消防設備点検資格者）が点検を行う  
また、免許証及び更新講習の写しを添付すること

(服装及び名札)

- ・業務に従事する者は、常に清潔な服装を着用し、胸部に名札（資格証のコピー可）を付けること

(身分証明書)

- ・受注者は、常時従業員に身分証明書を携帯させること

(緊急等の対応)

- ・受注者は、発注者等（学校及び教育支援施設も含む）から消防用設備等に異状（誤差動や非火災報など）及び故障等発生連絡を受けたときは、速やかに技術員を派遣して、必要な応急処置を行うこと。また、設備の異状及び故障等の原因を調査し、再発防止に必要な措置について発注者等に報告すること

尚、設備の異常及び故障等の原因調査に必要となる緊急対応の費用は、業務委託金額に含むものとする

(安全の保持)

- ・受注者は、業務の実施に当たって、受注者の従業員及び第三者、児童生徒等に対する事故防止に留意すること

(秘密の保持)

- ・受注者は、業務遂行上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない

(立会者)

- ・立会者は、原則として防火管理者とするが、やむを得ない事由がある場合は、事務職員でも可とする

(報告)

- ・点検結果の報告書は、総合点検報告書（機器点検も含む）については紙媒体（2部）及び電子データ（PDF等）で、機器点検報告書については電子データ（PDF等）で作成し、教育総務課に提出すること
- ・夏休み期間に実施した総合点検報告書（機器点検も含む）は、公印を押印したものを所轄消防署長へ提出し、所轄消防署の受付印が押印された報告書を教育総務課に提出すること
- ・夏休み期間に実施した総合点検報告書（機器点検も含む）は、9月30日、

- 冬休み期間に実施した機器点検報告書は、2月13日までに提出すること
- ・点検時に判明した故障、欠陥等のうち、急を要するものについては随時、教育総務課及び当該学校、施設に報告すること
  - ・各点検後、学校、施設ごとの不良箇所一覧表（写真添付）を作成するとともに、概算金額（不良箇所ごとの修繕に係る概算費用）を算出し、教育総務課に提出すること
  - ・別紙消防設備一覧表の記載事項を確認し、訂正する箇所があれば訂正を行い、教育総務課に提出すること

（その他）

- ・点検に必要な部品及び資材は受注者負担とする
  1. 点検及び清掃に必要な資材  
（ウエス、ベンジン、点検ガス、その他これらに類するもの）
  2. 維持に必要な小部品  
（ヒューズ、パッキン、封シール、その他これらに類するもの）
- ・軽易な補修は、受注者の負担により必要に応じて行うこと
- ・消防用設備の数量変更による契約金額の増減は行わない
- ・点検を行う日程は受注者と学校の間で協議して決定し、決定した日程を教育総務課に報告すること

○業務場所一覧表

小 学 校	所 在 地	電 話 番 号
生駒小学校	山崎町4番44号	73-4378
生駒南小学校	萩原町335番地	77-8021
生駒台小学校	新生駒台1番33号	75-0075
生駒東小学校	東生駒4丁目398番地110	74-3572
真弓小学校	真弓1丁目11番15号	78-4326
俵口小学校	俵口町614番地1	74-8832
鹿ノ台小学校	鹿ノ台西1丁目5番地2	78-6282
桜ヶ丘小学校	桜ヶ丘7番15号	75-1980
あすか野小学校	あすか野南2丁目5番1号	78-6208
壱分小学校	壱分町356番地1	76-8615
生駒南第二小学校	小平尾町927番地	77-6780

小中一貫校	所 在 地	電 話 番 号
生駒北小中学校	高山町6794番地	78-1100
		78-1116

中 学 校	所 在 地	電 話 番 号
生駒中学校	西松ヶ丘9番19号	75-0071
生駒南中学校	萩原町90番地	77-8121
緑ヶ丘中学校	緑ヶ丘2232番地	74-8833
鹿ノ台中学校	鹿ノ台南2丁目16番地	78-7231
上中学校	上町3000番地	78-4140
光明中学校	小明町55番地	74-7447
大瀬中学校	小瀬町911番地1	77-7891

	所 在 地	電 話 番 号
教育支援施設	北新町12-32	75-5571

○令和8年度：小学校（12校）消防設備一覧表

		①火災報知機									②消火器		③屋内消火栓				④避難器具「救助袋」			⑤誘導設備		⑥非常放送設備	⑦防火戸						
		自動火災報知機									⑩型	⑪型	加圧装置	操作盤	消火栓	起動スイッチ				誘導灯	誘導標識		煙感知器連動	制御盤	防火戸閉鎖器	防火扉	防火シャッター		
		受信機	副受信機	発信機	電鈴	表示灯	分布型空気管式	差動式スポット型	定温スポット型	煙式スポット型	漏電火災警報器							垂	斜	計	有	無	個						
1	生駒小学校	1	1	22	24	22	13	125	15	10		53		1	1	22	22	1	3	4	10	有	18	106	25	1	33	32	1
2	生駒南小学校	1		20	20	20	6	135	6	11		44	3	1	1	18	18	1	2	3	11	有	6	88	13	1	15	15	
3	生駒北小中学校	1		15	3	15	6	150	23	22		43	2	1	1	15	15	1		1	6			86	20	1	32	28	4
4	生駒台小学校	1	1	25	19	25	6	111	9	17		37		1	1	24	24		2	2	10			147	21	3	17	15	2
5	生駒東小学校	1	1	16	17	16	4	92	14	5		32		1	1	15	15	2		2	3			69	8	1	13	12	1
6	真弓小学校	1	1	17		17	4	136	15	6		50		1	1	15	15	4		4	6	有	3	132	26	1	30	30	
7	俵口小学校	2	1	23	2	23	4	107	6	8		37		1	1	23	23	2	1	3	11	有	42	133	15	1	22	15	7
8	鹿ノ台小学校	1	1	17	17	17	4	97	5	5		42		1	1	17	17	3		3	29			80	18	1	21	21	
9	桜ヶ丘小学校	1		17	21	17	10	74	4	6		32	1	1	1	17	17	2		2	4			70	16	1	17	14	3
10	あすか野小学校	1		17	17	17	7	181	4	7		36		1	1	17	17	3		3	31	有	16	91	22	1	18	14	4
11	壱分小学校	1	1	19		19	8	98	6	9		40	1	1	1	19	19	2		2	6	有	41	125	29	1	21	20	1
12	生駒南第二小学校	1	1	15	15	15	8	77	4	11		35		1	1	14	14	2		2	10	有	28	92	13	1	12	12	
	合計	13	8	223	155	223	80	1,383	111	117		481	7	12	12	216	216	23	8	31	137		154	1,219	226	14	251	228	23

○令和8年度：中学校（7校）消防設備一覧表

		①火災報知機									②消火器				③屋内消火栓				④避難器具〔救助袋〕		④合 計	⑤誘導設備		⑥非常放送設備	⑦防火戸							
		自動火災報知機								漏電火災警報器	⑩型	⑫型	二酸化炭素	ハロン	加圧装置	操作盤	消火栓	起動スイッチ	誘導灯	誘導標識		煙感知器連動	制御盤		防火戸閉鎖器	防火扉	防火シャッター					
		受信機	副受信機	発信機	電鈴	表示灯	分布型空気管式	差動式スポット型	定温スポット型												煙式スポット型			有				無	個	有	無	個
1	生駒中学校	1	1	22		22	7	99	23	23		57	1	1		1	1	22	22	4			4	17			153	44	1	40	20	20
2	生駒南中学校	1	1	17	17	17	10	95	7	10		36	3	1		2	2	16	16	4			4	7			69	15	1	20	20	
3																																
4	緑ヶ丘中学校	1	1	20		20	9	127	10	7		44		1		1	1	20	20	2			2	4	有	37	139	19	2	26	23	3
5	鹿ノ台中学校	1		14	2	14	6	112	4	7		30		0		1	1	14	14		3		3	7	有	41	126	24	1	24	24	
6	上中学校	1	1	20	23	20	4	105	7	11		43			1	1	1	20	20			3	3	8	有	45	102	41	1	41	41	
7	光明中学校	1	1	17	17	17	4	111	2	8		34	2	1		1	1	17	17	3			3	9	有	13	86	27	1	21	18	3
8	大瀬中学校	1	1	17	17	17	4	90	9	12		47	1			1	1	17	17	3			3	6	有	35	102	17	1	25	24	1
	合 計	7	6	127	76	127	44	739	62	78		291	7	4	1	8	8	126	126	16	3	3	22	58		171	777	187	8	197	170	27



◎令和8年度：消防用ホース（耐圧性能試験）

◇対象となるホース

1. 製造年が2016年（平成28年）
2. 耐圧性能試験が2023年（令和5年）

★小学校

令和8年1月（後期）の点検結果報告書より

	学校名及び施設名	ホースの本数 (全本数) (簡易ホース)	令和8年度に実施する耐圧性能試験の 対象となる消防用ホース		
			製造年 2016年 (平成28年度)	耐圧性能試験 2023年 (令和5年度)	小 計 ①
			A	B	C=A+B
1	生駒小学校	41本 (3)	0本	3本	3本
2	生駒南小学校	36本 (0)	0本	2本	2本
3	生駒北小中学校	18本 (12)	0本	0本	0本
3-2	旧生駒北小体育館		本	本	本
4	生駒台小学校	42本 (6)	0本	11本	11本
5	生駒東小学校	30本 (0)	0本	0本	0本
6	真弓小学校	30本 (0)	0本	11本	11本
7	俵口小学校	46本 (0)	6本	18本	24本
8	鹿ノ台小学校	34本 (0)	0本	8本	8本
9	桜ヶ丘小学校	34本 (0)	0本	0本	0本
10	あすか野小学校	31本 (3)	0本	0本	0本
11	壱分小学校	38本 (0)	0本	6本	6本
12	生駒南第二小学校	28本 (0)	0本	0本	0本
	小 計	408本 (24)	6本	59本	65本

※全本数（簡易操作性ホースも含む）

※（ ）内の数字は簡易操作ホースの数

◎令和8年度：消防用ホース（耐圧性能試験）

◇対象となるホース

1. 製造年が2016年（平成28年）
2. 耐圧性能試験が2023年（令和5年）

★中学校

令和8年1月（後期）の点検結果報告書より

	学校名及び施設名	ホースの本数 (全本数) (簡易ホース)	令和8年度に実施する耐圧性能試験の 対象となる消防用ホース		
			製造年 2016年 (平成28年度)	耐圧性能試験 2023年 (令和5年度)	小計①
			A	B	C=A+B
I	生駒中学校	22本 (22)	0本	0本	0本
II	生駒南中学校	32本 (0)	0本	22本	22本
III	緑ヶ丘中学校	40本 (0)	0本	34本	34本
IV	鹿ノ台中学校	28本 (0)	0本	2本	2本
V	上中学校	40本 (0)	0本	0本	0本
VI	光明中学校	34本 (0)	0本	0本	0本
VII	大瀬中学校	34本 (0)	0本	1本	1本
	小計	230本 (22)	0本	59本	59本
①	教育支援施設		本	本	本
	小計		本	本	本
	合計	638本 (46)	6本	118本	124本

※全本数（簡易操作性ホースも含む）

※（ ）内の数字は簡易操作ホースの数